

TEHNISKIE NOTEIKUMI

28.02.2014 Nr. 34-4/411
Uz 28.02.2014 Nr. 2014-02/28-2
Klienta Nr. _____

SIA „BELSS”

Jāņa iela 3, Jelgava, LV-3001

Par tehniskajiem noteikumiem
„Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība,
Kaķenieku ciems, Annenieku pagasts, Dobeles novads”,
tehniskā projekta izstrādāšanai.

Atbildot uz Jūsu 28.02.2014 vēstuli Nr.2014-02/28-2 par tehnisko noteikumu izsniegšanu tehniskā projekta izstrādei „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība, Kaķenieku ciems, Annenieku pagasts, Dobeles novads” akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” (turpmāk – Sabiedrība) Jelgavas iecirknis informē, ka minētajos ielas posmos ir izbūvēti augstā, vidējā un zemā spiediena pazemes gāzesvadi un armatūras.

Konkrētāku informāciju par sadales gāzesvadiem minētajā objektā, var saņemt Sabiedrības Jelgavas iecirknī, Dobelē, Uzvaras ielā 27c, tālrunis 63723054. Izstrādājot tehnisko projektu „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība, Kaķenieku ciems, Annenieku pagasts, Dobeles novads”, lūdzam paredzēt:

1. Projektu izstrādāt atbilstoši MK Nr. 1069 “Noteikumi par ārējo inženierkomunikāciju izvietojumu pilsētās, ciemos un lauku teritorijās”;
2. Uzrādīt esošo augstā spiediena ($P < 0,6$ MPa), vidējā spiediena ($P < 0,4$ MPa) un zemā spiediena ($P < 0,002$ MPa) sadales gāzesvadu un to armatūru novietojumu, precizējot to dziļumus dabā, pieaicinot Sabiedrības Jelgavas iecirkņa pārstāvi;
3. Ieplānot pasākumus gāzesvadu, noslēgierīču un armatūru saglabāšanai, un to atrašanās vietas neizmainīšanai, kapju pacelšanu vai pazemināšanu ielas līmenī uz pasūtītāja rēķina;
4. Ja veicot darbus gāzesvads tiek daļēji vai pilnīgi atsegts (ATRAKTS) un tiek konstatēts gāzesvada izolācijas bojājums, paredzēt finanšu līdzekļus konstatēto defektu novēršanai;
5. Projektā paredzēt urbumus 12-15 mm komunikāciju aku vākos 15m zonā no esošajiem gāzesvadiem;
6. Pie gāzesvadu un to armatūru atrakšanas un pirms aizbēršanas pieaicināt Jelgavas iecirkņa pārstāvi.
7. Gāzesvadu ekspluatācijas aizsargjoslā rakšanas darbus veikt pēc „Vienošanās par zemes darbu izpildes noteikumiem gāzesvadu un gāzes iekārtu aizsargjoslā” noslēgšanas ar Jelgavas iecirkni.

Izstrādāto tehnisko projektu lūdzu saskaņot ar Sabiedrības Jelgavas iecirkni Dobelē, Uzvaras ielā 27c.

Komercpilnvarnieks
Jelgavas iecirkņa vadītājs



U.Auniņš