



Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
VALSTS VIDES DIENESTA

JELGAVAS REĢIONĀLĀ VIDES PĀRVALDE

Reģistrācijas Nr.90000017078, Kazarmes iela 17a, Jelgava, LV-3007,
tālrunis 63023228, fakss 63080666, e-pasts: Jelgava@jelgava.vvd.gov.lv

Jelgavā

TEHNISKIE NOTEIKUMI NR. JE14TN0040

izdoti saskaņā ar likuma "Par ietekmes uz vidi novērtējumu" 4.panta otro daļu

Derīgi līdz 2019. gada 19. martam

Datums **2014. gada 20. marts**

Persona, kura gatavoja veikt
darbību (iesniedzējs)

SIA „BELSS”

Fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods vai komercnosaukums

Reģ. Nr. 40003237609, Kalvenes iela 22a, Rīga, tālr. 27022025

reģistrācijas numurs komercreģistrā, juridiskā adrese un tālruņa numurs

Paredzētā darbība

ŪDENS AIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBA

Paredzētās darbības norises vieta

Kaķenieki, Annenieku pagasts, Dobeles novads

(adrese)

I. Vides aizsardzības prasības:

- ūdensapgādes tīkla rekonstrukcijai (737m);
- jaunu ūdensapgādes cauruļvadu izbūves sistēmas sacilpošanai (393m);
- jaunu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūvei BIO-80;
- esošo kanalizācijas tīklu rekonstrukcijai (paštecēs cauruļvadi 201m, spiedvadi 170m);
- jaunas kanalizācijas tīklu izbūvei.

- 1.1. būvniecības darbu laikā radušos sadzīves un bīstamos atkritumus savākt īpaši tam paredzētās vietās un apsaimniekošanu veikt atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma 16. panta pirmās daļas 1. un 2. punktiem un 17. panta pirmās daļas 1. – 4. punktiem, atkritumus nodot atkritumu apsaimniekotājiem, kuri ir saņēmuši attiecīgo atkritumu veidu apsaimniekošanas atļaujas;
- 1.2. aizliegts sajaukt rekonstrukcijas un būvniecības darbu laikā radušos sadzīves un bīstamos atkritumus atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma 19. pantam;
- 1.3. veicamo rekonstrukcijas un būvniecības darbu laikā nav pieļaujama apkārtējās vides piesārņošana ar naftas produktiem no celtniecības tehnikas un celtniecības materiāliem;
- 1.4. notekūdeņu attīrīšanas ietaišu būvniecību veikt atbilstoši Ministru Kabineta 1999.gada 15.jūnija noteikumu Nr.214 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN-223-99 ”Kanalizācijas ārējie tīkli un būves” prasībām;
- 1.5. attīrīto notekūdeņu piesārņojošo vielu maksimāli pieļaujamās koncentrācijas pirms to novadīšanas vidē atbilstoši Ministru Kabineta 2002.gada 22.janvāra noteikumiem Nr.34 “Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” nedrīkst pārsniegt:

BSP₅ – 25 mg/l;

ḲSP – 125 mg/l;

suspendētās vielas – 35 mg/l;

- 1.6. attīrīšanas iekārtas projektēt un izbūvēt tā, lai būtu iespējams paņemt attīrīšanas iekārtās ieplūstošo, kā arī attīrīto notekūdeņu raksturīgus paraugus pirms to emisijas pieņemtajos ūdeņos atbilstoši Ministru kabineta 2002. gada 22. janvāra noteikumu Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 41.4. punkta prasībai;
- 1.7. attīrīšanas iekārtam (ar jaudu virs 20 m³/ diennaktī) paredzēt ierīces notekūdeņu caurplūduma mērīšanai atbilstoši Ministru Kabineta 1999.gada 15.jūnija noteikumu Nr.214 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN-223-99 ”Kanalizācijas ārējie tīkli un būves” 165.1. punkta prasībai;
- 1.8. nodrošināt notekūdeņu attīrīšanas procesā radušos nogulšņu (piemēram, svaigās un liekās aktīvās dūņas) apstrādi, lai tās varētu utilizēt, izmantot vai novietot atbilstoši Ministru Kabineta 1999.gada 15.jūnija noteikumu Nr.214 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN-223-99 ”Kanalizācijas ārējie tīkli un būves” 172. punkta prasībai;
- 1.9. izstrādāt notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārtu ekspluatācijas instrukciju;
- 1.10. saglabāt un pirms notekūdeņu novadīšanas Bēzres upē, paredzēt iespēju nepieciešamības gadījumā izmantot esošos bioloģiskos dīķus;
- vispārīgās prasības:
- 1.11. pabeidzot ražotnes ierīkošanu veikt apkārtnes sakārtošanu;
- 1.12. vismaz 60 dienas pirms paredzētās darbības uzsākšanas, iesniegt Jelgavas reģionālajā vides pārvaldē iesniegumu B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas saņemšanai, atbilstoši Ministru Kabineta Ministru kabineta 2010. gada 30. novembra noteikumu Nr. 1082 “Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” 4.2. punktam un 3. pielikumam.

II. Izvērtētā dokumentācija:

1. .SIA „BELSS” 2014. gada 06. marta iesniegums tehnisko noteikumu saņemšanai;
2. Rīgas apgabaltiesas 2013. gada 05. decembra pilnvara Nr. 10401;
3. Dobeles novada pašvaldības būvvaldes 2013. gada 23. septembra plānošanas un arhitektūras uzdevums Nr. 8-7/50;
4. Objekta izvietojuma shēmas kopija

Tehniskajos noteikumos noteiktās vides aizsardzības prasības var grozīt Ministru Kabineta 2004. gada 17. februāra noteikumu Nr.91 "Kārtība, kādā reģionālā vides pārvalde izdod tehniskos noteikumus paredzētajai darbībai, kurai nav nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums" 21. punktā noteiktajā kārtībā.

Tehniskos noteikumus mēneša laikā var apstrīdēt Vides pārraudzības valsts birojā, adrese – Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045.

Direktors

H. Verbelis

S Zirņīte, vecākā eksperte

63023228, sanda.zirnite@jelgava.vvd.gov.lv