



Proj., KSS vadības sadalne (KSS-1)

Proj., kanalizācijas sūkņu stacija (KSS-1)

Proj., 0,4kV kabelis uz KSS-3 CYKY 3x4mm² (L=70m).

Proj.,0,4kV kabelis ievērts
aizsargcaurulē 50Ø 450N (L=65m)

Pieslēguma vieta pie esošās uzskaites sadalne

Pieņemtie apzīmējumi ELT sadaļā

	Proj., 0,4kV kabelis
	Proj.,kabelis ievērts aizsargcaurulē
	Proj., vadības sadalne
	Piesaistes
	Proj. uzskaites sadalne
	Proj. pārsprieguma aizsardzību GXO 0.66


Proj.,pirmsuzskaites tīkls
Proj.,pēcuzskaites tīkls

Piezīmes:

- 1) Elektroietaišu aizsardzības zonā kokus, krūmus un saknes likvidēt;
- 2) Guldēt 0,4 kV kabeli paralēli ūdens vadam, kanalizācijai minimālais attālums 1m, šķērsojot kabeli ievērt aizsargcaurulē;
- 3) Kabeli guldīt 0,7 m dziļumā, šķērsojot ceļa braucamo daļu, ietves 1m dziļumā no zemes virsmas. Aizsardzībai pret mehāniskiem bojājumiem 0,4 m virs kabeļa ieklāt aizsarglentu ar brīdinājuma uzrakstiem: "Uzmanību kabelis";
- 4) Projektā paredzamās piesaistes un izmērus precizēt dabā;

Pieņemtie apzīmējumi ŪKT sadaļā

Apzīmējumi	Nosaukums
	Proj., kanalizācijas vads (skatīt ŪKT daļu)
	Proj. kanalizācijas spiedvads (skatīt ŪKT daļu)

Pasūtītājs: SIA "Dobeles ūdens" Noliktavas iela 5, Dobeles novads, LV-3701 Reģ. Nr. 45103000470				Objekts: Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība, Kaķenieku ciems, Annenieku pagasts, Dobeles novads		 Rīga, Kalvenes iela 22a Tālr.: +371 67322333 Fakss: +371 67828366 ©All rights reserved. ©Izmantojams saskaņā ar autortiesību likumu				
				Adrese: Kaķenieki, Annenieku pagasts, Dobeles novads		Līguma Nr.:1 (ERAF/2014) Arhīva Nr. 14-10 Mērogs: 1:250				
ELT sad.vad.	Natalja Gorbatenko		23.04.2014	Lapas nosaukums:		Līguma Nr.:1 (ERAF/2014) Arhīva Nr. 14-10 Mērogs: 1:250				
Izstrādāja	Kārlis Zalāns		23.04.2014							
				Ģenerālplāns ar ELT tīkliem (KSS-1)		Stadija		Lapas	Ras. Nr.	