











## PIENEMTIE APZĪMĒJUMI

NR.P.K	APZĪMĒJUMS	NOSAUKUMS
1.	 203.15	Proj.augstuma atzīme
2.		Atjaunojamā zāliena zona
3.		Proj. piebraucamais ceļš/ grants segums
4.	 SPK1	Proj. kanalizācijas spiedvads
5.	 K1	Priekš kanalizācijas vads

APZĪMĒJUMS PLĀNĀ	NOSAUKUMS	PLATĪBA, m <sup>2</sup>	SEGUMA GRIEZUMS	SEGUMA KONSTRUKCIJA	BIEZUMS, mm	APJOMS
	Grants iesegums laukumam	90.0		Grants maisījums fr.0/32mm Dolomīta šķembu maisījums fr.0/56mm Smilts drenējošais slānis K>1m/dnn Blietēta esošā grunts	200 300 300	90.0 m <sup>2</sup> 90.0 m <sup>2</sup> 30.0 m <sup>3</sup>
	Atjaunojamais zāliens	37.0		Sēts zāliens Esoša, ielabota auglīgā augsne Blietēta esošā grunts	150	37.0 m <sup>2</sup> 6.0 m <sup>3</sup>

1. Projektēto inženiertīklu risinājumus un inženiertīklu piesaistes skatīt attiecīgo inženierkomunikāciju sadaļu rasējumos;
2. Pirms būvdarbu uzsākšanas paredzēt 100 cm uzbērtās grunts (smilts sajaukta ar augsni) noņemšanu proj. ceļa zonā, aizstājot to ar pievestu būvniecībā derīgu minerālgrunti;
3. Pēc būvdarbu pabeigšanas paredzēt zāliena atjaunošanu 37.0 m<sup>2</sup> platībā;
4. Pēc būvniecības darbu pabeigšanas atjaunot esošās ceļa klātnes nogāžu nostiprinājumu, sakārtot ceļam piegulošo teritoriju;
5. Zālienam izmantot Turfine sēklu maisījumu "Ornamental" (izplatītājs SIA "Kurzemes sēklas") - izsējas norma 3 kg/100 m<sup>2</sup> vai iespējams izmantot ekvivalentu *krāšņā zāliena sēklu maisījumu*.
6. Ap kanalizācijas sūkņu staciju KSS-2 paredzēt grants seguma (piebrauktuves) ierīkošanu 90 m<sup>2</sup> platībā.

Pasūtītājs: SIA "Dobeles ūdens" Noliktavas iela 5, Dobeles, Dobeles novads, LV-3701 Reģ. Nr. 45103000470				Objekts: Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība, Kaķenieku ciems, Annenieku pagasts, Dobeles novads		 Rīga, Kalvenes iela 22a Tāl.: +371 67322333 Fakss: +371 67828366  <small>©All rights reserved. ©Izmantojams saskaņā ar autortiesību likumu</small>		
				Adrese: Kaķenieki, Annenieku pagasts, Dobeles novads				
GP sad.vad.	Lāsma Lediņa		23.04.2014	Lapas nosaukums:  <b>Kanalizācijas sūkņu stacijas KSS-2 teritorijas kopējais labiekārtošanas plāns</b>		Līguma Nr.:1 (ERAF/2014)		
Izstrādāja	Indra Tumova		23.04.2014			Arhīva Nr. 14-10		
						Mērogs: 1:250		
						Stadija	Lapas	Ras. Nr.
						TD		RS 1