


| AKAS APZĪMĒJUMS/NR | K1-1 | K1-2 | K1-3 | K1-4 | K1-4a | K1-5 | K1-6 | K1-7 | K1-8 | K1-9 | K1-10 | K1-11 | K1-12 | K1-13 | K1-14 | K1-15 | K1-16 KSS-2 | SpDz-2 K-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESOŠĀS ZEMES VIRSAS ATZĪME (m) | 79.60 | 79.85 | 80.05 | 80.50 | 80.55 | 80.60 | 80.70 | 80.70 | 80.60 | 80.45 | 80.40 | 80.45 | 80.20 | 80.05 | 80.40 | 80.85 | 80.60 | 81.05 | 80.95 |
| PROJEKTĒJAMĀ ZEMES VIRSAS ATZĪME (m) | 79.60 | 79.85 | 80.05 | 80.50 | 80.55 | 80.60 | 80.70 | 80.70 | 80.60 | 80.45 | 80.40 | 80.45 | 80.20 | 80.05 | 80.40 | 80.85 | 80.60 | 81.05 | 80.95 |
| CAURULES TEKNES ATZĪME (m) | 78.10 | 78.00 | 77.88 | 77.75 | 77.72 | 77.58 | 77.48 | 77.33 | 77.17 | 77.02 | 76.92 | 76.85 | 76.79 | 76.66 | 76.51 | 76.43 | 76.36 | 76.34 | 79.55 | 79.53 |
| CAURULES IEBŪVES DZIĻUMS | 1.50 | 1.85 | 2.17 | 2.71 | 2.83 | 3.02 | 3.21 | 3.37 | 3.46 | 3.43 | 3.48 | 3.60 | 3.41 | 3.39 | 3.89 | 4.42 | 4.24 | 4.26 | 1.50 | 1.42 |
| SLĪPUMS GARUMS (m) | | 374.1 | | | | | | | | | | | | | | | 0.0047 | 3.9 0.0060 | | |
| CAURULES MATERIĀLS, DIAMETRS UN GARUMS | | PP SN8 Ø200 - 374.1m | | | | | | | | | | | | | | | | PP SN8 Ø160 - 3.9m | | |
| PAMATNES SAGATAVOŠANA | Noblietēts smilts pabērums 15cm; max frakcija 16mm | | | | | | | | | | | | | | | | | Noblietēts smilts pabērums 15cm; max frakcija 16mm | | |
| ATTĀLUMS STARP AKĀM (m) | | 21.2 | 26.0 | 18.5 | 15.5 | 30.0 | 19.0 | 33.0 | 42.0 | 23.5 | 22.9 | 15.0 | 11.5 | 28.0 | 32.0 | 17.0 | 16.0 | 3.0 | 3.9 | |
| IZTAISNOTAS TRASES PLĀNS | | K1 | K1 | 126° | K1 | 171° K1 | K1 | K1 | K1 | K1 | K1 | K1 | K1 | K1 | 171° K1 | 90° 82° | K1 | K1 | K1 | 171° K1 | 172° K1 | 90° | | |

Piezīmes:
1. Augstuma atzīmes (absolūtās) uzrādītas Baltijas augstumu sistēmā, metros;
2. Trančejas sagatavošanu, cauruļu ieguldīšanu un trančejas aizbēršanu veikt saskaņā ar cauruļu izgatavotāju rekomendācijām un ņemot vērā grunts ģeoloģiskos apstākļus.
3. Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāpārbauda visi esošie un projektētie izmēri.
4. Vietās, kur nav zināmi precīzi esošo komunikāciju iebūves dziļumi, garenprofilos pie ņemti ar apzīmējumu * * * sekojoši dziļumi: elektrokabeļi, sakaru un TV kabeļi - apmēram 0,7 - 1,0m, ūdensvads (c.a.) 1.60 - 1.80m.
5. Pirms zemes darbu uzsākšanas precizēt esošo tīklu izvietojumu dabā un to ebūves dziļumu.
6. Augstuma atzīmju precizēšana pievienojuma vietās obligāta līdz būvdarbu uzsākšanai.
7. Būvdarbus veikt saskaņā ar pazemes komunikāciju un gaisvadu aizsardzības prasībām.
8. Ģeotehnisko izpēti skatīt Ģī sadaļā.
9. Šķērsojot visus esošos kabeļus, tiek paredzēta apvalkcaurule.
10. * * * Būvdarbu laikā veikt projektētā cauruļvada izliekšanas darbus, paredzot nepieciešamos veidgabalus un armatūru.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pasūtītājs: | SIA "Dobeles ūdens"<br>Noliktavas iela 5, Dobele,<br>Dobeles novads, LV-3701<br>Reģ. Nr. 45103000470 | | |
| ŪKT sad.vad. | Ingars Timofejevs | 23.04.2014 | |
| Izstrādāja | Ingars Timofejevs | 23.04.2014 | |

| | |
|---|---|
| Objekts: | Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība, Kaķenieku ciems, Annenieku pagasts, Dobeles novads |
| Adrese: | Kaķenieki, Annenieku pagasts, Dobeles novads |
| Lapas nosaukums: | PAŠTECES KANALIZĀCIJAS K1 GARENPROFILI |


BELSS
Rīga, Kalvenes iela 22a
Tālr.: +371 67322333
Fakss: +371 67828366



SIA "BELSS" 2014
Autortiesības aizsargā ar autortiesību likumu


| | | |
|---|---|---|
| Līguma Nr.:1 (ERAF/2014) | | |
| Arhīva Nr. 14-10 | | |
| Mērogs: Mh 1:500 Mv 1:100 | | |
| Stadija | Lapas | Ras. Nr. |
| TP | | |