



SIA "DOBELES ŪDENS"

2013. gada 30. oktobrī

TEHNISKIE NOTEIKUMI Nr. 43/2013 ŪDENSAPGĀDEI UN KANALIZĀCIJAI

Pasūtītājs: SIA "Dobeles ūdens"

Objekts : Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Dobeles novada Annenieku pagasta Kaķenieku ciemā

SIA "Dobeles ūdens" atļauj veikt objekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Dobeles novada Annenieku pagasta Kaķenieku ciemā” projektēšanu un izbūvi ar sekojošiem noteikumiem:

1. Rekonstruēt esošos dzeramā ūdens cauruļvadus, aizstājot tos ar PE caurulēm saskaņā ar tehniski ekonomiskā pamatojuma „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Dobeles novada Annenieku pagasta Kaķenieku ciemā” prioritāro investīciju programmu (turpmāk TEP PrIP), LBN 222-99 “Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves” un LR MK noteikumiem Nr. 1069 no 28.12.04 “Noteikumi par ārējo inženierkomunikāciju izvietojumu pilsētās, ciemos un lauku teritorijās”.
2. Saglabāt esošos ēku un būvju pieslēgumus, uz atzarojumiem uzstādot ekspluatācijas aizbīdņus ar kāta teleskopiskiem pagarinātājiem. Noslēgarmatūra iznesama no ielu braucamās daļas. Zaļajā zonā paredzēt kapes ar aizsargapbetonējumu.
3. Ūdensvada mezglos pie dzīvojamām mājām Skolas ielā 3 un Dārza ielā 1a paredzēt ūdensvada aku no dz/betona eirogrodēm $\varnothing 1,5$ m izbūvi ar noslēgarmatūru abos cauruļvadu virzienos un pievienojuma vietu ugunsdzēsības šļūtenei cauruļvadu skalošanai un tukšošanai.
4. Nodrošināt dzeramā ūdens padeves nepārtrauktību ūdensvadu rekonstrukcijas laikā.
5. Rekonstruēt esošos saimnieciski – fekālās kanalizācijas ielu cauruļvadus, izmantojot polimēru caurules un skatakas saskaņā ar TEP PrIP, LBN 223-99 “Kanalizācijas ārējie tīkli un būves” un LR MK noteikumiem Nr. 1069 no 28.12.04 “Noteikumi par ārējo inženierkomunikāciju izvietojumu pilsētās, ciemos un lauku teritorijās”.
6. Saglabāt esošos ēku kanalizācijas pieslēgumus.
7. Saskaņā ar TEP PrIP paredzēt kanalizācijas sūkņu stacijas (turpmāk KSS) pie ēkas Skolas ielā 6, izbūvējot jaunu KSS ar stiklplasta vai PE korpusu. Sūkņus un spiedvada diametru izvēlēties saskaņā ar LBN 223-99 “Kanalizācijas ārējie tīkli un būves”. Spiedvada aizsardzībai KSS paredzēt sūkņu lēnās palaišanas (softstart) sistēmu. Paredzēt sūkņu darbības monitoringa SCADA ieviešanu ar pieslēgšanos WEB SCADA online sistēmai. Esošās KSS demontāžu iekļaut būvniecības darbu apjomos.
8. Paredzēt jaunu saimnieciski – fekālās paštesces kanalizācijas vadu izbūvi Dārza ielā saskaņā ar TEP PrIP, LBN 223-99 “Kanalizācijas ārējie tīkli un būves” un LR MK noteikumiem Nr. 1069 no 28.12.04 “Noteikumi par ārējo inženierkomunikāciju izvietojumu pilsētās, ciemos un lauku teritorijās”. Cauruļvada izbūve veicama ar polimēru caurulēm un skatakām. Vada iebūves dziļumam iespēju robežās jānodrošina piekļauto teritoriju apbūves kanalizācijas pieslēgumu veikšanu paštesces ceļā.

9. Saskaņā ar TEP PrIP paredzēt kanalizācijas sūkņu stacijas ar stiklplasta vai PE korpusu izbūvi pie ēkas Upes ielā 2. Sūkņus un spiedvada diametru izvēlēties saskaņā ar LBN 223-99 "Kanalizācijas ārējie tīkli un būves". Spiedvada aizsardzībai KSS paredzēt sūkņu lēnās palaišanas (softstart) sistēmu. Paredzēt sūkņu darbības monitoringa SCADA ieviešanu ar pieslēgšanos WEB SCADA online sistēmai.
10. Paredzēt jauna notekūdeņu attīrīšanas ietaišu bloka ar TEP PrIP noteiktu jaudu izbūvi esošo Kaķenieku ciema NAI teritorijā. Darbu apjomos iekļaut teritorijas labiekārtošanas darbus.
11. Paredzēt lieko dūņu konteinera ar nostādinātāja funkciju, kā arī spectransporta apgriešanās laukumu izbūvi.
12. Nodrošināt notekūdeņu attīrīšanas nepārtrauktību jauno NAI un kanalizācijas tīklu rekonstrukcijas laikā.
13. Paredzēt esošo ceļu un laukumu segumu atjaunošanu pēc būvju un cauruļvadu izbūves.
14. Projektu skiču stadijā un pēc galīgās izstrādes saskaņot SIA "Dobeles ūdens".
15. Vienu tehniskās dokumentācijas eksemplāru, kā arī tā digitālos failus DWG formātā nodot SIA "Dobeles ūdens".
16. Pēc būvdarbu veikšanas iesniegt visu veikto darbu izpilddokumentāciju, kā arī izpildshēmu digitālo failu DWG formātā.
17. Tehniskie noteikumi ir neatņemama projekta sastāvdaļa un tie derīgi divus gadus no izsniegšanas datuma.

Valdes loceklis:



D. Miezītis

A. Dermanis
t. 29196423