

# IEKĀRTU, KONSTRUKCIJU UN MATERIĀLU KOPSAVILKUMS ELT SADAĻAI

**Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība, Kaķenieku ciems, Annenieku pagasts,  
Dobeles novads**

| Nr.p.k.  | Veicamais darbs, materiāli un to tehniskais raksturojums        | Mērvienība     | Skaitis |
|--|---|----------------|---------|
| <b><i>Notekūdeņu plūsmas nodrošināšana (K2)</i></b>    |   |                |         |
| <b><i>Kanalizācijas sūkņu stacija KSS-1 (K2.1)</i></b> |   |                |         |
| 1  | Kabelis ar vara dzīslām CYKY 3x4mm <sup>2</sup>                 | m              | 70,00   |
| 2  | Kabeļa gala apdare EPKT 0015                                    | kompl.         | 2,00    |
| 3  | Kabeļa aizsarglenta ar brīdinošiem uzrakstiem                   | m              | 65,00   |
| 4  | Pārslēdzis 1P20A  | gab.           | 1,00    |
| 5  | Kontaktrozete 1-fāzu, IP-65 (priekš ģenerators pieslēguma)      | gab.           | 1,00    |
| 6  | Zemējuma kontūra komplekts                                      | kpl.           | 1,00    |
| 6.1  | Zemēšanas elektrods Z16-2500                                    | gb             | 2,00    |
| 6.2  | Zemēšanas spaile  | gb             | 2,00    |
| 6.3  | Stieple d 10mmm   | m              | 10,00   |
| 6.4  | Nozarspaile SL 2.11   | gb             | 1,00    |
| 6.5  | Zemēšanas spaile SE 15  | kpl.           | 1,00    |
| 7  | Smilts  | m <sup>3</sup> | 4,00    |
| 8  | Aizsargcaurule 50Ø 450N   | m              | 65,00   |
| 9  | Zāliena atjaunošana   | m <sup>2</sup> | 32,00   |
| 9.1  | Melnzemes slānis, h=15 cm                                       | m <sup>3</sup> | 2,00    |
| 9.2  | Zāliena sēklu maisījums - izsējas norma 3 kg/100 m <sup>2</sup> | kg             | 1,00    |
| 10   | Neuzskaitītie palīgmateriāli                                    | kompl.         | 1       |

Piezīmes:

1. Specifikāciju skatīt kopā ar ģenerālplānu un principiālo shēmu;
  2. Izstrādājot piedāvājumu būvuzņēmējam rūpīgi pārskatīt projektu, lai kvalitatīvi veiktu būvniecību atbilstoši konkrētā būvuzņēmēja pielietotajai tehnoloģijai, un bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēcā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā;
  3. Materiālu komplektāciju veikt atbilstoši izstrādātajam projektam, ražotājfirmu un LR normatīvo aktu nosacījumiem;
  4. Šos darbu un materiālu apjomus skatīt kopā ar projekta dokumentāciju;
  5. Visas atsauces uz iekārtu, materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas projektā, liecina tikai par šo izstrādājumu un iekārtu kvalitātes un apkalpošanas līmeni.
- Norādīto iekārtu un materiālu nomaiņa ir iespējama ar citām tehniski ekvivalentām.

Sastādīja: \_\_\_\_\_ Kārlis Zalāns