



* No KSS vadības skapja līdz KSS specifiskajām iekārtām elektroinstalācija paredzēta KSS komplektācijā.

* Pārslēdzis 3-fāzu, 20A ar 3 stāvokļiem (darba ievads, izslēgts un ģenerators).

Pasūtītājs: SIA "Dobeles ūdens"
Noliktavas iela 5, Dobeles novads, LV-3701
Reģ. Nr. 45103000470

Objekts: Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība, Kaķenieku ciems, Annenieku pagasts, Dobeles novads



Rīga, Kalvenes iela 22a
Tālr.: +371 67322333
Fakss: +371 67828366

©All rights reserved.
©Izmantojams saskaņā ar autortiesību likumu

Adrese: Kaķenieki, Annenieku pagasts, Dobeles novads

ELT sad.vad. Natalja Gorbatenko 23.04.2014
Izstrādāja Kārlis Zalāns 23.04.2014

Lapas nosaukums:

Principiālā shēma (KSS-1)

Līguma Nr.:1 (ERAF/2014)
Arhīva Nr. 14-10
Mērogs: b.m.

Stadija	Lapas	Ras. Nr.
1	1	1