



LATVIJAS REPUBLIKAS VESELĪBAS MINISTRIJA

VESELĪBAS INSPEKCIJA

Juridiskā adrese: Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012, faktiskā adrese: Zemgales prospekts 3, Jelgava, LV-3001, tālrunis/fakss: 63083193, 63020038, e-pasts: zemgale@vi.gov.lv, http://www.vi.gov.lv

NOSACĪJUMI HIGIĒNAS PRASĪBU IEVĒROŠANAI/TERITORIJAS PLĀNOJUMAM

Jelgavā

14.03.2014.

Nr. 13-13/6451/182

SIA „Belss”

Kalvenes iela 22a, Rīga

1. Objekta nosaukums: Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība, Kaķenieku ciems, Annenieku pagasts, Dobeles novads
2. Objekta adrese: Zemes gabala kadastra numuri Nr. 4642 001 0275, 4642 001 0226, 4642 001 0850, 4642 001 0190, Kaķenieku ciems, Annenieku pagasts, Dobeles novads
3. Objekta īpašnieks: Dobeles novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90009115092, Brīvības ielā 15, Dobeles novads
4. Iesniegtie dokumenti: 1. SIA „Belss” pieteikums, reģistrēts Veselības inspekcijas Zemgales kontroles nodaļā 12.03.2014., Nr. 6451; 2. 24.09.2013.g. Dobeles novada pašvaldības būvvaldes plānošanas un arhitektūras uzdevuma Nr. 8-7/50 kopija uz 2 lpp.; 3. Projekta objekta shēmu kopija uz 1 lpp.
5. Apsekojums veikts: Apsekojums netika veikts, jo atzinums par vietas izvēli būvniecībai netika pieprasīts
6. Konstatēts: Projekta ietvaros ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas sakārtošanai paredzēts: 1. Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija - 737 m; 2. Jaunu ūdensapgādes tīklu izbūve – 393 m; 3. Jaunu NAI izbūve ar jaudu 80 m³/dnn; 4. Kanalizācijas tīklu rekonstrukcija – 371 m; 5. Kanalizācijas tīklu izbūve – 1297 m; 6. KSS 10 m³/h un KSS 8 m³/h rekonstrukcija

NOSACĪJUMI

1. Projektēšanu veikt saskaņā ar 01.02.2000. LR MK noteikumiem Nr. 38 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 222-99 „Ūdens apgādes ārējie tīkli un būves”” un LR MK 15.06.1999.g. noteikumiem Nr. 214 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 223-99 „Kanalizācijas ārējie tīkli un būves””.
2. Aizsargjoslu platumu ap notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm noteikt atkarībā no izmantotās tehnoloģijas un ietaises tehniskā raksturojuma, saskaņā ar 05.02.1997. Aizsargjoslu likumu 28.panta nosacījumiem.
3. Izstrādājot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas rekonstrukcijas un būvniecības projektu, ieteicams veikt ūdens patēriņa un notekūdeņu novadīšanas bilances analīzi.
4. Paredzēt ūdensvada apgādes sistēmas regulāras apstrādes iespējas un atsevišķu objektu atslēgšanas iespējas no kopējā tīkla, negatīvi neietekmējot pārējos ūdensvada sistēmas izmantotājus.
5. Iedziļinātās un daļēji iedziļinātās sūkņu stacijās paredzēt pasākumus sūkņu applūdināšanas novēršanai. Sūkņu stacijās nepieciešamas sadzīves un palīgtelpas. Sanitāro mezgļu var

neparedzēt, ja sūkņu stacija atrodas tuvāk par 50 m no ražošanas ēkām ar sadzīves telpām. Automātiskām sūkņu stacijām bez pastāvīga apkalpojošā personāla sadzīves telpas var neparedzēt.

6. Gadījumā, ja notekūdeņu attīrīšanas iekārtās pastāvīgi strādās apkalpojošais personāls, nepieciešams ieprojektēt sanitārās un sadzīves telpas (ģērbtuvē, tualeti, dušas telpu). Pie dušas telpas nepieciešama tualete. Ieeju dušas telpā ieprojektēt no ģērbtuves. Tualetes kabīnes minimālo platumu projektēt ne mazāku par 0,9 m, bet garumu – ne mazāku par 1,5 m. Tuaeletē vai tās priekštelpā paredzēt izlietni roku mazgāšanai. Dušas telpā, ģērbtuvē, tualetē un to priekštelpā jāprojektē autonoma piespiedu vēdināšana. Ģērbtuvē katram darbiniekam paredzēt ne mazāk, kā 0,75 m² lielu platību. Paredzēt ūdens sagatavošanas stacijas teritorijas labiekārtošanu un iezogšanu.

7. Ūdensvada iekārtu un tīklu celtniecībai un ierīkošanai paredzēt cilvēku veselībai nekaitīgus, sertificētus materiālus un iekārtas.

8. Dzeramā ūdens kvalitātei jāatbilst 29.04.2003.g. LR MK noteikumiem Nr. 235 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” (turpmāk - Noteikumi), t.sk.jānodrošina, lai dzelzs saturs nepārsniegtu 0,2 mg/l, krāsa, garša un smarža būtu pieņemama patērētājam un bez būtiskām izmaiņām, duļķainība nepārsniegtu 3 NTU. Ieteicams paredzēt arī ūdens mīkstināšanu, lai dzeramā ūdens kopējā cietība nepārsniegtu 7.0 mg - ekv./l.

9. Pirms rekonstruēto ūdensvadu un ūdensvada iekārtu nodošanas ekspluatācijā nepieciešams veikt to dezinfekciju un jānodrošina dzeramā ūdens kontroles paraugu laboratoriskos izmeklējumus, lai pārbaudītu ūdens atbilstību Noteikumu prasībām.

Zemgales kontroles nodaļas vadītāja



Airisa Lapiņa

Higiēnas ārste Tatjana Losicka
63020038, tatjana.losicka@vi.gov.lv

