

IEKĀRTU, KONSTRUKCIJU UN MATERIĀLU KOPSAVILKUMS ELT SADAĻAI

**Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība, Kaķenieku ciems, Annenieku pagasts,
Dobeles novads**

Nr.p.k.	Veicamais darbs, materiāli un to tehniskais raksturojums	Mērvienība	Skaitis
Jaunu pieslēgumu nodrošināšana (K3)			
Kanalizācijas sūkņu stacija KSS-2 (K3.1)			
1	Kabelis ar vara dzīslām CYKY 5x4mm ²	m	27,00
2	Kabeļa gala apdare EPKT 0015	kompl.	2,00
3	Izolējoša termocaurulīte CGPT 9/3-0 (kabeļa 5 dzīslas apdarei)	m	1,00
4	Kabeļa aizsarglenta ar brīdinošiem uzrakstiem	m	22,00
5	Pārslēdzis 3P20A	gab.	1,00
6	Kontaktrozete 3-fāzu, IP-65 (priekš ģenerators pieslēguma)	gab.	1,00
7.1	Zemējuma kontūra komplekts	kpl.	1,00
7.2	Zemēšanas elektrods Z16-2500	gb	2,00
7.3	Zemēšanas spaile	gb	2,00
7.4	Stieple d 10mmm	m	10,00
7.5	Nozarspaile SL 2.11	gb	1,00
7.6	Zemēšanas spaile SE 15	kpl.	1,00
8	Smilts	m ³	2,00
9	Aizsargcaurule 50Ø 450N	m	22,00
10	Zāliena atjaunošana	m ²	5,00
10.1	Melnzemes slānis, h=15 cm	m ³	1,00
10.2	Zāliena sēklu maisījums - izejas norma 3 kg/100 m ²	kg	1,00
11	Neuzskaitītie palīgmateriāli	kompl.	1

Piezīmes:

1. Specifikāciju skatīt kopā ar ģenerālpānu un principiālo shēmu;
 2. Izstrādājot piedāvājumu būvuzņēmējam rūpīgi pārskatīt projektu, lai kvalitatīvi veiktu būvniecību atbilstoši konkrētā būvuzņēmēja pielietotajai tehnoloģijai, un bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā;
 3. Materiālu komplektāciju veikt atbilstoši izstrādātajam projektam, ražotājfirmu un LR normatīvo aktu nosacījumiem;
 4. Šos darbu un materiālu apjomus skatīt kopā ar projekta dokumentāciju;
 5. Visas atsauces uz iekārtu, materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas projektā, liecina tikai par šo izstrādājumu un iekārtu kvalitātes un apkalpošanas līmeni.
- Norādīto iekārtu un materiālu nomaiņa ir iespējama ar citām tehniski ekvivalentām.

Sastādīja:

Kārlis Zalāns