Datu pārraides kanāls
GSM/GPRS

Informācijas daudzums:
1.Motoru darbs
2.Motoru dīkstave
3.Plūsmas radījumi
4.KSS Līmeņis

KSS IESL/ATSL līmeņi

Šeit izveidojāmas loģiskās Avārijas:
Piem. Kompressora dīkstāve vairāk par 10minūtem - sūtām SMS uz 2 numuriem.

Uzraudzības un vadības
SCADA sistēma, Dobeles ūdens, Dobelē

Tikai datu nolase uz centru

Tikai datu nolase uz centru

Datu nolase ar vadībam

*Cits proj.
380AC, 200W

Liekam blakus
datu nolases
Sadali Nr.1

*Cits proj.
380AC, 200W

Liekam blakus
datu nolases
Sadali Nr.2

Pa fiziskām ķēdēm savācam
Motoru stāvokļus (darbs-dīkstāve)
Vadību,mērījumu NAV

Sadale 1

Sadale 2

*Cits proj.
380AC, 200W

Liekam blakus mērakai
Mērītāja ekrānu novietot
šeit

*Cits proj.
380AC, 5kW

KSS Vadības sadale
Ar pilnu funkcionāli

NAI

Process tiek vadīts no divām vadības sadalēm

Plūsmas mēraka

KSS

KSS darbs tiek vadīts lokāli
No lokāla līmeņa dēvēja un plūdiņslēdža
Rotācijas, motorstundu uzskaite utt.
Ir paredzēti



Citu ražotāju Vadības skapis

SIA ELLAT proj. Vadības skapis
IP65 ar apsildi

			Kaķenieki, Annenieku pagasts, Dobeles novads
			Attīrīšanas iekārtu darbības monitoringa komplekts un KSS automātikas, blokshēma