


- Piezīmes:**
- 1) Elektroietaišu aizsardzības zonā kokus, krūmus un saknes likvidēt;
 - 2) Guldot 0,4 kV kabeli paralēli ūdens vadam, kanalizācijai minimālais attālums 1m, šķērsojot kabeli ievērt aizsargcaurulē;
 - 3) Kabeli guldīt 0,7 m dziļumā, šķērsojot ceļa braucamo daļu, ietves 1m dziļumā no zemes virsmas. Aizsardzībai pret mehāniskiem bojājumiem 0,4 m virs kabeļa ieklāt aizsarglentu ar brīdinājuma uzrakstiem: "Uzmanību kabelis";
 - 4) Projektā paredzamās piesaistes un izmērus precizēt dabā;

Pieņemtie apzīmējumi ŪKT sadaļā	
Apzīmējumi	Nosaukums
	Proj., kanalizācijas vads (skatīt ŪKT daļu)

Pieņemtie apzīmējumi ELT sadaļā	
	Proj., 0,4kV kabelis
	Proj., 0,4kV kabelis ievērts aizsargcaurulē
	Proj., vadības sadalne
	Esošā sadalne
	Proj., apgaismojuma laterna
	Piesaistes

Pasūtītājs: SIA "Dobeles ūdens" Noliktavas iela 5, Dobeļe, Dobeļes novads, LV-3701 Reģ. Nr. 45103000470			Objekts: Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība, Kaķenieku ciems, Annenieku pagasts, Dobeļes novads			 Rīga, Kalvenes iela 22a Tālr.: +371 67322333 Fakss: +371 67828366 ©All rights reserved. ©Izmantojams saskaņā ar autortiesību likumu			
				Adrese: Kaķenieki, Annenieku pagasts, Dobeļes novads					
ELT sad.vad.	Natalja Gorbatenko		23.04.2014	Lapas nosaukums: Ģenerālplāns ar ELT tīkliem (NAI)			Līguma Nr.:1 (ERAF/2014) Arhīva Nr. 14-10 Mērogs: 1:250		
Izstrādāja	Kārlis Zalāns		23.04.2014						
							Stadija	Lapas	Ras. Nr.
							1		1