

AKAS APZĪMĒJUMS/NR	K1-17	K1-18	K1-19	K1-21	K1-22	K1-23	K1-24	K1-25	K1-26	K1-27	K1-28	K1-29	K1-30	K1-31 K1-16	K1-8.2	K1-8.1	K1-8	K1-12.1	K1-12	SpDz-1 K-8	Dārza 1-1 K1-19	Dārza 1-2 K1-21
ESOŠĀS ZEMES VIRSAS ATZĪME (m)	79.45	80.05	80.25	80.90	81.20	81.20	81.20	81.15	81.15	81.05	80.95	81.00	81.00	80.65 80.60	80.15	80.30	80.60	80.25	80.20	82.30	80.25	80.95 80.90
PROJEKTĒJAMĀ ZEMES VIRSAS ATZĪME (m)	79.45	80.05	80.25	80.90	81.20	81.20	81.20	81.15	81.15	81.05	80.95	81.00	81.00	80.65 80.60	80.15	80.30	80.60	80.25	80.20	82.30	80.25	80.95 80.90
CAURULES TEKNES ATZĪME (m)	77.95	77.87	77.81	77.65	77.55	77.46	77.35	77.25	77.17	77.07	76.95	76.83	76.78	76.72 76.72	78.63	78.53	78.48	78.10	78.00	80.61	80.58	77.88 77.81	78.72 78.70
CAURULES IEBŪVES DZIĻUMS	1.50	2.18	2.44	3.25	3.65	3.74	3.85	3.90	3.98	3.98	4.00	4.17	4.22	3.92 3.88	1.52	1.77	2.20	2.15	2.20	1.69	1.62	2.39 2.40	2.23 2.20
SLĪPUMS GARUMS (m)	262.0													0.0047	38.4		0.0060	15.8	0.0060	5.0 0.0059		0.0060 2.5	0.0060 2.5
CAURULES MATERIĀLS, DIAMETRS UN GARUMS	PP SN8 Ø200 - 262.0m														PP SN8 Ø160 - 16.7m		PP SN8 Ø160 - 21.7m	PP SN8 Ø160 - 15.8m		PP SN8 Ø160 - 5.0m		PP Ø160 - 2.5m	PP Ø160 - 2.5m
PAMATNES SAGATAVOŠANA	Noblietēts smilts pabērums 15cm; max frakcija 16mm																	Noblietēts smilts pabērums 15cm; max frakcija 16mm		Noblietēts smilts pabērums 15cm; max frakcija 16mm	Noblietēts smilts pabērums 15cm; max frakcija 16mm	Noblietēts smilts pabērums 15cm; max frakcija 16mm
ATTĀLUMS STARP AKĀM (m)	16.5	14.0	34.0	20.0	20.0	23.5	20.0	17.0	23.0	24.0	25.5	12.0	9.5	3.0	16.7	21.7		15.8		5.0		2.5	2.5
IZTAISNOTAS TRASES PLĀNS	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1		K1	K1		K1					

Piezīmes:
1. Augstuma atzīmes (absolūtās) uzrādītas Baltijas augstumu sistēmā, metros;
2. Trančejas sagatavošanu, cauruļu ieguldīšanu un trančejas aizbēršanu veikt saskaņā ar cauruļu izgatavotāju rekomendācijām un ņemot vērā grunts ģeoloģiskos apstākļus.
3. Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāpārbauda visi esošie un projektētie izmēri.
4. Vietās, kur nav zināmi precīzi esošo komunikāciju iebūves dziļumi, gareniprofilos pieņemti ar apzīmējumu * * * sekojoši dziļumi: elektrokabeļi, sakaru un TV kabeļi - apmēram 0,7 - 1,0m, ūdensvads (c.a.) 1.60 - 1.80m.
5. Pirms zemes darbu uzsākšanas precizēt esošo tīklu izvietojumu dabā un to iebūves dziļumu.
6. Augstuma atzīmju precizēšana pievienojuma vietās obligāta līdz būvdarbu uzsākšanai.
7. Būvdarbus veikt saskaņā ar pazemes komunikāciju un gaisvadu aizsardzības prasībām.
8. Ģeotehnisko izpēti skatīt Ģī sadaļā.
9. Šķērsojot visus esošos kabeļus, tiek paredzēta apvalkcaurule.
10. * * * Būvdarbu laikā veikt projektētā cauruļvada izliekšanas darbus, paredzot nepieciešamos veidgabalus un armatūru.

Pasūtītājs:	SIA "Dobeles ūdens" Noliktavas iela 5, Dobele, Dobeles novads, LV-3701 Reģ. Nr. 45103000470		
ŪKT sad.vad.	Ingars Timofejevs		23.04.2014
Izstrādāja	Ingars Timofejevs		23.04.2014

Objekts:
Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība, Kaķenieku ciems, Annenieku pagasts, Dobeles novads

Adrese:
Kaķenieki, Annenieku pagasts, Dobeles novads

Lapas nosaukums:

PAŠTECES KANALIZĀCIJAS K1 GARENPROFILI

BELSS
Rīga, Kalvenes iela 22a
Tālr.: +371 67322333
Fakss: +371 67828366

BAI rights reserved.
Dizmantojams saskaņā ar autortiesību likumu

Līguma Nr.:1 (ERAF/2014)
Arhīva Nr. 14-10
Mērogs: Hm 1:500 Mv 1:100

Stadija	Lapas	Ras. Nr.
TP		