

## TEHNISKIE NOTEIKUMI

19.03.2016 Jā. 34-4/645  
15.03.2016 D. 416

**SIA „Firma L4”**

Jelgavas iela 90, Rīga, LV-1004

Par tehniskajiem noteikumiem būvprojekta izstrādei  
„Kanalizācijas tīklu paplašināšana Dobeles aglomerācijā”  
Dobeles novada, Bērzes pagasta, Miltiņu ciemā.

Atbildot uz Jūsu 15.03.2016 vēstuli Nr.212 par tehniskajiem noteikumiem būvprojekta izstrādei „Kanalizācijas tīklu paplašināšana Dobeles aglomerācijā” Dobeles novada, Bērzes pagasta, Miltiņu ciemā akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” (turpmāk – Sabiedrība) Jelgavas iecirknis informē, ka minētajā posmā ir izbūvēti augstā un zemā spiediena pazemes gāzesvadi un armatūras.

Konkrētāku informāciju par sadales gāzesvadiem minētajā objektā, var saņemt Sabiedrības Jelgavas iecirknī, Jelgavā, 4.līnijā 35, tālrunis 63048850.

Izstrādājot būvprojektu „Kanalizācijas tīklu paplašināšana Dobeles aglomerācijā” Dobeles novada, Bērzes pagasta, Miltiņu ciemā lūdzam paredzēt:

1. Projektu izstrādāt atbilstoši Latvijas būvnormatīvam LBN 008-14 “Inženiertīklu izvietojums”;
2. Uzrādīt esošo augstā ( $P < 0,6$  MPa) un zemā ( $P < 0,002$  MPa) spiediena gāzesvadus un to armatūru novietojumu, precizējot to dziļumus dabā, pieaicinot Sabiedrības Jelgavas iecirkņa pārstāvi;
3. Ieplānot pasākumus gāzesvadu, noslēgierīču un armatūru saglabāšanai, un to atrašanās vietas neizmaiņšanai, kapju pacelšanu vai pazemināšanu ielas līmenī uz pasūtītāja rēķina;
4. Gāzes bīstamos darbus – tīkla armatūru cauruļu pagarināšanu vai saīsināšanu veic AS „Latvijas Gāze” Jelgavas iecirknis pēc pasūtītāja rakstiska iesnieguma, kurā garantēta darbu apmaksa. Darbu izmaksas pēc spēkā esošā cenrāža jāparedz tehniskā projekta tāmē;
5. Ja veicot darbus gāzesvads tiek daļēji vai pilnīgi atsegts (ATRAKTS) un tiek konstatēts gāzesvada izolācijas bojājums, paredzēt finanšu līdzekļus konstatēto defektu novēršanai.
6. Projektā paredzēt urbumus 12-15 mm komunikāciju aku vākos 15m zonā no esošajiem gāzesvadiem;
7. Pie gāzesvadu un to armatūru atrakšanas un pirms aizbēršanas pieaicināt Jelgavas iecirkņa pārstāvi.
8. Gāzesvadu ekspluatācijas aizsargjoslā rakšanas darbus veikt pēc „Vienošanās par zemes darbu izpildes noteikumiem gāzesvadu un gāzes iekārtu aizsargjoslā” noslēgšanas ar Jelgavas iecirkni.

Izstrādāto tehnisko projektu lūdzu saskaņot ar Sabiedrības Jelgavas iecirkni Dobelē, Uzvaras ielā 27c.

Komercpilnvarnieks  
Jelgavas iecirkņa vadītājs



U. Auniņš

A. Šeršpovs 63048855