

Dobelē

Nr. 6_1_4_4_2016

22. 03. 2016

Uz 15. 03. 2016. Nr.- 216

SIA Firma L4

Jelgavas iela 90, Rīga, LV 1004

Gintam Freibergam

Tehniskie noteikumi būvprojekta izstrādei „Kanalizācijas tīklu paplašināšana Dobeles aglomerācijā”: Dobeles pilsētā un Miltiņu ciemā, Bērzes pagastā, Dobeles novadā.

Dobeles pilsētā, un Miltiņu ciemā, Bērzes pagastā Dobeles novadā, kanalizācijas tīkla projekta izstrādei norādītajā teritorijā atrodas SIA “J.E.F.” valdījumā esošas 0,4 kV kabeļu līnijas.

1. Veicot projekta izstrādi ievērot īpašuma lietošanas tiesību ierobežojumus elektropārvaldes līniju (EPL) aizsargjoslās, kas noteikti ir Aizsargjoslu likuma 35. un 45. punktu, nodrošinot iespēju brīvai piekļuvei esošo inženierkomunikāciju apkalpei un rekonstrukcijai. Ievērot aizliegumu aizsargjoslās gar pazemes elektropārvaldes kabeļlīnijām veikt darbus ar tehniku un triecien mehānismiem dziļāk par 0.3m.
2. Inženierkomunikāciju plānam jāatbilst Noteikumiem: par Latvijas būvnormatīvu LBN 008-14 „Inženiertīklu izkārtojums”.
3. Esošās elektroietaisies jānorāda (jāiezīmē) projektā. Projektā jāizceļ esošo elektroapgādes objektu aizsardzībai un ekspluatācijai noteiktās aizsargjoslas. Minēto aizsargjoslu attēlošanai izmantot attiecīgo kartes mērogu.
4. Veicot darbus aizsargjoslās, kuru dēļ nepieciešams objektus aizsargāt, tie jāveic pēc saskaņošanas ar attiecīgās elektroietaisies valdītāju (tehnisko noteikumu izdevēju).
5. Veicot zemes darbus kabeļlīniju aizsargjoslās ar iekārtām (zemes blīvēšanas tehniku u.c.), kuru darbības rezultātā (dēļ pastiprinātas vibrācijas) tiek bojāta kabeļu izolācija, paredzēt kabeļlīniju pārvietošanu (izbūvi).
6. Projekta dokumentāciju saskaņot ar SIA “J.E.F.”.

SIA „J.E.F.” valdes priekšsēdētājs

 J. Fogels