

Pasūtītājs
Reģistrācijas Nr.
Adrese

SIA "DOBELES ŪDENS"
4510300470
Noliktavas iela 5, Dobeles LV-3701

Projekts
Būvprojekta izstrādātājs
Reģistrācijas Nr.
Būvkomersanta reģ. Nr.
Adrese

Kanalizācijas tīklu paplašināšana Dobeles aglomerācijā

SIA „Firma L4”
40003236001
3257-R
Jelgavas iela 90, Rīga, LV-1004

Ekspertīzes veicējs
Reģistrācijas Nr.
Būvkomersanta reģ. Nr.
Adrese
Līguma Nr.

SIA „LAKALME”
40003379590
1211-R
Baldones iela 12, Rīga, LV-1007
DŪ 58/2016/KF

Būvprojektēšanas
stadija

Būvprojekta ekspertīze

SIA LaKalme valdes
priekšsēdētājs

Ekspertīzes vadītājs




Imants Ārgalis

Juris Vītols

Rīga, 2016

BŪVPROJEKTA EKSPERTĪZES ATZINUMS

BŪVPROJEKTS	
Būvprojekts	<p>"Kanalizācijas tīklu paplašināšana Dobeles aglomerācijā", Dobeles pilsēta un Miltiņu ciems, Bērzes pagasts, Dobeles novads</p> <p>(būves nosaukums, adrese, kadastra apzīmējums)</p>
Pasūtītājs	<p>SIA "DOBELES ŪDENS", Noliktavas iela 5, Dobeles, reģ. Nr. 4510300470</p> <p>(nosaukums/vārds, uzvārds, adrese, reģ. Nr.)</p>
Būvprojekta izstrādātājs	<p>SIA „Firma L4”, būvkomersanta reģ. apl. Nr. 3257-R</p> <p>(nosaukums, būvkomersanta reģ. Nr. Vai vārds, uzvārds, sert. Nr.)</p>
Būvprojekta vadītājs	<p>Gints Freibergs, sert. 3-00814 ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas, projektēšana, beztermiņa</p> <p>(vārds, uzvārds, arhitekta vai būvprakses sert. Nr., darbības joma, derīguma termiņš)</p>
Būvprojekta daļu vadītāji:	<p>Aldis Gradovskis, sert. 3-00673, ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas, projektēšana, beztermiņa</p> <p>(vārds, uzvārds, arhitekta vai būvprakses sert. Nr., darbības joma, derīguma termiņš)</p> <p>Artūrs Veiss, sert. 20-7719, ēku konstrukciju projektēšana, derīgs līdz 16.09.2019.</p> <p>(vārds, uzvārds, arhitekta vai būvprakses sert. Nr., darbības joma, derīguma termiņš)</p> <p>Dace Zariņa sert. 10-1183, arhitekta prakse, derīgs līdz 13.11.2018.</p>
	<p>(vārds, uzvārds, arhitekta vai būvprakses sert. Nr., darbības joma, derīguma termiņš)</p> <p>Dmitrijs Kaškarovs, sert. 70-3262, elektroietaišu projektēšana, derīgs līdz 19.11.2018.</p>
	<p>(vārds, uzvārds, arhitekta vai būvprakses sert. Nr., darbības joma, derīguma termiņš)</p>
Ekspertīzes vadītājs	<p>SIA „LAKALME”, reģ. Nr. 40003379590</p> <p>(vārds, uzvārds, vai būvkomersanta nosaukums, reģ. Nr)</p>
Būvprakses sertifikāti:	<p>6-00021, ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas, būvprojektu ekspertīze;</p> <p>20-2959, ceļu projektēšana;</p> <p>3-01102, ēku konstrukciju projektēšana;</p> <p>3-00684, Elektroietaišu projektēšana (līdz 1 kv, no 1 līdz 35 kv).</p> <p>(numurs, darbības joma, izdevējs, izdošanas datums, derīguma termiņš)</p>
Būvkomersanta reģistrācijas apliecības Nr.	1211-R
Būvprojekta ekspertīzes ATZINUMS	
uz 2 lapām	
Līgums	<p>05.09.2016. līg.Nr. DŪ 58/2016/KF</p> <p>(datums un numurs)</p>
Būvprojekta sastāvs	Vispārīgā daļa

	Arhitektūras daļa (TS; ĢP)
	Inženierisīnājumu daļa (BK, ŪKT, ELT)
	Ekonomiskā daļa (IS, BA, T)
	Darbu organizēšanas projekts (DOP)
	(visas ekspertējamā būvprojekta daļas un sadaļas)
Ekspertīzes uzdevums	Izvērtēt būvprojekta risinājumu atbilstību būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu un tehnisko noteikumu prasībām
Ekspertīzes papilduzdevums	nav (norādīt, ja tādas izvirzījis pasūtītājs un tie ir aplūkoti ekspertīzes veikšanas gaitā)
Ekspertīzē iesaistīto ekspertu saraksts:	Juris Vītols (Vārds, uzvārds)
Sertifikāts -	6-00021, ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas, būvprojektu ekspertīze, BVKB, izdots 22.04.2016., beztermiņa (numurs, darbības joma, izdevējs, izdošanas datums, derīguma termiņš) Eve Skudra
Serifikāts -	(Vārds, uzvārds) 20-2959, Ceļu projektēšana, LBS BSSI, izdots 30.01.2014., derīgs līdz 30.01.2019. 3-01102, ēku konstrukciju projektēšana, LBS BSSI, izdots 08.06.2016., beztermiņa.
Serifikāts -	(numurs, darbības joma, izdevējs, izdošanas datums, derīguma termiņš) Dainis Slišāns
	(Vārds, uzvārds) 3-00684, Elektroietaišu projektēšana (līdz 1 kv, no 1 līdz 35 kv), LEEA SpecSC, izdots 20.11.2015., beztermiņa
	(numurs, darbības joma, izdevējs, izdošanas datums, derīguma termiņš)
Atzinuma teksts	Apliecinu, ka būvprojekta risinājumi <u>atbilst</u> /neatbilst normatīvo aktu un tehnisko noteikumu prasībām
Atklātās nepilnības	Atklātās nepilnības novērstas ekspertīzes gaitā (katras nepilnības apraksts un atsauce uz atbilstošo tiesību normu, kuras prasības nav ievērotas)
Piezīmes	Nav būtisku iebildumu (norādīt nepilnības, kuras jānovērš pirms būvprojekta iesniegšanas akceptēšanai būvvaldē)
Veiktie aprēķini	-
Apliecinu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka esmu ieinteresēts ekspertējamā būvprojekta realizācijā.	
23.09.2016.	Rīga
Ekspertīzes vadītājs	Juris Vītols 

Būvprojekta daļas ekspertīze

Būvprojekta "Kanalizācijas tīklu paplašināšana Dobeles aglomerācijā" ekspertīzes atzinums

BŪVPROJEKTS	
Būvprojekta daļa	Arhitektūras sadaļa (TS;GP) (daļas nosaukums)
Būvprojekta daļas vadītājs	Dace Zariņa (vārds, uzvārds)
Sertifikāts	10-1183, arhitekta prakse, LAsSc, izdots 14.11.2013., derīgs līdz 13.11.2018. (numurs, darbības joma, izdevējs, izdošanas datums, derīguma termiņš)
Projektētājs	Ivo Grandāns (vārds, uzvārds, personas kods)
Sertifikāts	3-00724, ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas, projektēšana, LSGŪTIS BS SC, izdots 09.12.2015., beztermiņa (numurs, darbības joma, izdevējs, izdošanas datums, derīguma termiņš)
EKSPERTS	
Eksperts	Eve Skudra (vārds, uzvārds)
Sertifikāti	20-2959, ceļu projektēšana, LBS BSSI, izdots 30.01.2014., derīgs līdz 30.01.2019. (numurs, darbības joma, izdevējs, izdošanas datums, derīguma termiņš)
Būvprojekta "Kanalizācijas tīklu paplašināšana Dobeles aglomerācijā" ekspertīzes ATZINUMS	
uz 2 lapām	
Ekspertīzes uzdevums	Izvērtēt būvprojekta <u>Arhitektūras sadaļas (TS;GP)</u> risinājumu atbilstību būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu un tehnisko noteikumu prasībām (daļas vai sadaļas nosaukums)
Ekspertīzes papildu uzdevumi	nav (norādīt, ja pasūtītājs tādus izvirzījis un tie ir aplūkoti ekspertīzes gaitā)
Atzinuma teksts	Apliecinu, ka būvprojekta <u>Arhitektūras sadaļas (TS;GP)</u> risinājumi atbilst / neatbilst normatīvo aktu un tehnisko noteikumu prasībām
Atklātās neatbilstības	Atklātās nepilnības novērstas ekspertīzes gaitā (katras neatbilstības apraksts un atsauce uz tiesību normu, kuras prasības nav ievērotas)
Piezīmes	Nav būtisku iebildumu (norādīt nepilnības, kuras jānovērš pirms būvprojekta iesniegšanas akceptēšanai būvvaldē)
Veiktie aprēķini	-

Apliecinu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka esmu ieinteresēts ekspertējamā būvprojekta realizācijā.

22.09.2016.

Eksperts



Liepāja

Eve Skudra

Būvprojekta daļas ekspertīze

Būvprojekta “Kanalizācijas tīklu paplašināšana Dobeles aglomerācijā” ekspertīzes atzinums

BŪVPROJEKTS	
Būvprojekta daļa	Arhitektūras sadaļa (TS;GP) <small>(daļas nosaukums)</small>
Būvprojekta daļas vadītājs	Dace Zariņa <small>(vārds, uzvārds)</small>
Sertifikāts	10-1183, arhitekta prakse, LAsSc, izdots 14.11.2013., derīgs līdz 13.11.2018. <small>(numurs, darbības joma, izdevējs, izdošanas datums, derīguma termiņš)</small>
Projektētājs	Ivo Grandāns <small>(vārds, uzvārds, personas kods)</small>
Sertifikāts	3-00724, ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas, projektēšana, LSGŪTIS BS SC, izdots 09.12.2015., beztermiņa <small>(numurs, darbības joma, izdevējs, izdošanas datums, derīguma termiņš)</small>
EKSPERTS	
Eksperts	Eve Skudra <small>(vārds, uzvārds)</small>
Sertifikāti	20-2959, ceļu projektēšana, LBS BSSI, izdots 30.01.2014., derīgs līdz 30.01.2019. <small>(numurs, darbības joma, izdevējs, izdošanas datums, derīguma termiņš)</small>
Būvprojekta “Kanalizācijas tīklu paplašināšana Dobeles aglomerācijā” ekspertīzes ATZINUMS	
uz 2 lapām	
Ekspertīzes uzdevums	Izvērtēt būvprojekta <u>Arhitektūras sadaļas (TS;GP)</u> risinājumu atbilstību būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu un tehnisko noteikumu prasībām <small>(daļas vai sadaļas nosaukums)</small>
Ekspertīzes papildu uzdevumi	nav <small>(norādīt, ja pasūtītājs tādus izvirzījis un tie ir aplūkoti ekspertīzes gaitā)</small>
Atzinuma teksts	Apliecinu, ka būvprojekta <u>Arhitektūras sadaļas (TS;GP)</u> risinājumi atbilst / neatbilst normatīvo aktu un tehnisko noteikumu prasībām
Atklātās neatbilstības	1.lapā TS-1“Vispārīgie rādītāji” jāiekļauj sadaļas rasējumu sarakstu, izmantoto un pievienoto dokumentu sarakstu u.c. atbilstoši LBN 202-15 “Būvprojekta saturs un noformēšana” p.20 prasībām; <i>Piezīme koriģēta. Rasējumu lapa papildināta ar nepieciešamo informāciju.</i> 2.lapa TS-2 un TS-3- nav parādīta segumu atjaunošana projektētiem sadzīves kanalizācijas un ūdensapgādes atzariem; <i>Saskaņā ar Pasūtītāja prasību sadzīves kanalizācijas un ūdensapgādes atzariem seguma atjaunošana nav jāuzrāda.</i> 3.nav dota KSS digitālā piesaiste (Dzelzceļa iela); <i>Piezīme</i>

korģēta. KSS digitālā piesaiste norādīta rasējumu lapā TS-4.

4.nav dots KSS apkalpes laukuma šķēlums (Dzelzceļa iela);

Rasējumu lapa TS-4 papildināta ar šķērsprofilu 1-1.

5.nav doti K1 caurules dzelzsbetona balsti, to piesaiste (Miltiņu ciemā), norādes par grunts uzbērumu, blietēšanu u.c.;

Rasējums papildināts ar dzelzsbetona balstiem, to digitālo piesaisti, norādēm par grunts uzbēruma blietēšanu.

5.nav doti tehniskie rādītāji un būves klasifikācijas kods;

Galvenie tehniskie rādītāji un būves klasifikācijas kodi norādīti būvprojekta ģenerālplānā, lapa ĢP-1. Rasējumu lapa TS-1 papildināta ar būves klasifikācijas kodiem.

(katras neatbilstības apraksts un atsauce uz tiesību normu, kuras prasības nav ievērotas)

Piezīmes

Pēc minēto nepilnību novēršanas vai pamatotas argumentācijas, būvprojekts ir rekomendējams akceptēšanai

(norādīt nepilnības, kuras jānovērš pirms būvprojekta iesniegšanas akceptēšanai būvvaldē)

Veiktie aprēķini

-

Apliecinu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka esmu ieinteresēts ekspertējamā būvprojekta realizācijā.

06.09.2016.

Eksperts

Liepāja

Eve Skudra