


Piezīmes:

Inženiertīklu garenprofilu skaitlī kopā ar ģenerālpānu;  
Caurules ieguldīt tranšējā uz 15cm izlidzinošās kārtas no blīvētās smiltis;  
Caurulvadu ieguldīt sausā tranšējā, darbus aizliegts veikt slapjā tranšējā;  
Gruntsūdens atsūkņēšanai no tranšējas izmantot gruntsūdens pazemināšanas iekārtu;  
\* Norādītie dziļumi ir orientējoši un būvniecības laikā tos nepieciešams precizēt;  
Visu esošo kanalizācijas caurulvadu materiālus un diametrus precizēt,  
atrokot tos pirms jauno materiālu pasūtīšanas.



BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJS:				PASŪTĪTĀJS:			
SIA "Firma L4"				SIA "DOBELES ŪDENS"			
Būvkomersanta reģ. nr. 3257-R Rīga, Jēlpavas iela 90 Tālr.: +371 67500180				BŪVOBJEKTS:			
				"Kanalizācijas tīklu paplašināšana Dobelē, Keramikas - Gaismas ielas masīvā"			
Amats		Uzvārds		Paraksts		Datums	
Būvpr. d. v.		I.Grandāns				07.10.2019	
Izstrādāja		M.Ozoliņa				07.10.2019	
Pārbaudīja		I.Grandāns				07.10.2019	
Rasējuma nosaukums:				Pasūtījuma Nr.: DŪ 23/2019/KF			
K1 garenprofils Rūpniecības, Strādnieku un Kaļēju iela				Arhiva Nr.: 2019-UK/587-21			
Mērogs: Mv 1:100; Mh1:500				Mērogs: Mv 1:100; Mh1:500			
Stadija		Lapas		Marka un Nr.		BP	
UKT-7							