CAURUĻVADA IZBŪVE BŪVGRĀVĪ AR STIPRINĀJUMIEM



APZĪMĒJUMI:

Dr - Standarta blīvums pēc Proktora (%)
OD - Ārējais diametrs

CAURUĻVADA IZBŪVE BŪVGRĀVĪ BEZ STIPRINĀJUMIEM



Apzīmējumi:
Di - izmērs mm
OD - ārējais diametrs mm
Dr - standarta blīvējum pēc Proktora (%)

BŪVGĀRĀVIS AR VIENU KOMUNIKĀCIJU PRINCIPIĀLĀ SHĒMA



BŪVGĀRĀVIS AR DIVĀM PARALĒLĀM KOMUNIKĀCIJĀM PRINCIPIĀLĀ SHĒMA



PIEZĪMES:

1. Izlīdzinošā kārta zem cauruļvada veidojama pie visiem esošās grunts tipiem;
2. Cauruļvadu uzmavu savienojumu vietās izlīdzinošajā kārtā izrokamas bedrītes;
3. Gruntij, kas tiek izmantota izlīdziniošai kārtai, apbērumam un būvbedres aizbēršanai jāatbilst parametriem, kas norādīti Vispārīgajās prasībās;
4. Cauruļvada montāžai, kā arī izlīdzinošās kārtas un apbēruma ierīkošanai jānotiek sausā būvgrāvī;
5. Tranšejas aizpildāmajam materiālam ir jāatbilst G1 vai G2 prasībām saskaņa ar LVS EN 1610, tas ir, grants/smilts maisījums ar frakciju līdz 32mm;
6. Aizberamais materiāls nedrīks saturēt organikas piemaisījumus;
7. Nedrīkst izmantot asus akmeņus vai citus skaldītus materiālus;
8. Aizbēršana jāveic pa kārtām ar augstumu 300mm;
9. Ziemas laikā jāņem vērā, ka grunts nedrīkst būt sasalusi.

NACIONĀLAIS ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2020
EIROPAS SAVIENĪBA
Kohēzijas fonds
IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJS:
firma L4
SIA "Firma L4"
Būvkomersanta reģ. nr. 3257-R
Rīga, Jelgavas iela 90
Tālr.: +371 67500180

PASŪTĪTĀJS:
SIA "DOBELES ŪDENS"

BŪVOBJEKTS:
"Kanalizācijas tīklu paplašināšana Dobelē, Keramikas - Gaismas ielas masīvā"

Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums
Būvpr. d. v.	I.Grandāns		07.10.2019
Izstrādāja	M.Ozoliņa		07.10.2019
Pārbaudīja	I.Grandāns		07.10.2019

Rasējuma nosaukums: Cauruļvadu izbūve būvgrāvī

Pasūtījuma Nr.: DŪ 23/2019/KF		
Arhīva Nr.: 2019-UK/587-21		
Mērogs: b.m.		
Stadija	Lapas	Marka un Nr.
BP		UKT-12