


Piezīmes:

Inženiertīklu garenprofilu skatīt kopā ar ģenerālplānu;
Caurules ieguldīt tranšejā uz 15cm izlidzinošās kārtas no blīvētās smiltis;
Caurulvadu ieguldīt sausā tranšejā, darbus aizliegts veikt slapjā tranšejā;
Gruntsūdens atsūkšanai no tranšejas izmantot gruntsūdens pazemināšanas iekārtu;
* Norādītie dziļumi ir orientējoši un būvniecības laikā tos nepieciešams precizēt;
Visu esošo kanalizācijas caurulvadu materiālus un diametrus precizēt,
atrokot tos pirms jauno materiālu pasūtīšanas.



BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJS:		PASŪTĪTĀJS:	
SIA "Firma L4"		SIA "DOBELES ŪDENS"	
Būvkomersanta reģ. nr. 3257-R Rīga, Jelgavas iela 50 Tālrunis: +371 67500180		BŪVOBJEKTS:	
"Kanalizācijas tīklu paplašināšana Dobelē, Keramikas - Gaismas ielas masīvā"		Rasējuma nosaukums:	
Amats		Uzvārds	
Paraksts		Datums	
Būvpr. d. v.		Izstrādāja	
Pārbaudīja		Izstrādāja	
K1 un K1S garenprofils Gaismas iela		Pasūtījuma Nr.: DŪ 23/2019/KF	
Arhiva Nr.:		2019-UK/587-21	
Mērogs: Mv 1:100; Mh1:500		Stadija	
BP		Lapas	
UKT-5		Marka un Nr.	