




KANALIZĀCIJAS PIESLĒGUMS AKĀ PP/PE 600/500 vai PP 400/315




MĀJU KANALIZĀCIJAS PIESLĒGUMA PP AKĀ
(ar pārkritumu)



VIRSSKATS PP D400/315 KANALIZĀCIJAS SKATAKAI



VIRSSKATS PP/PE ID600/500 KANALIZĀCIJAS SKATAKAI



- Piezīmes:
- 1. Ielās ar grants/šķembu segumu akas vāks izbūvējams 200 mm zem seguma;
 - 2. Zaļajā zonā skataku aku lūkām ir jābūt 50-70 mm augstāk par zemes virsmu;
 - 3. Aku vāku tipus skatīt rasējumā UKT-16.

BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJS:			PASŪTĪTĀJS:		
			SIA "DOBELES ŪDENS"		
SIA "Firma L4" Būvkomersanta reģ. nr. 3257-R Rīga, Jelgavas iela 90 Tālr.: +371 67500180			BŪVOBJEKTS:		
			"Kanalizācijas tīklu paplašināšana Dobelē, Keramikas - Gaismas ielas masīvā"		
Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Rasējuma nosaukums:	
				Kanalizācijas māju pieslēgumi	
Būvpr. d. v.	I. Grandāns		07.10.2019	Pasūtījuma Nr.: DŪ 23/2019/KF	
Izstrādāja	M. Ozoliņa		07.10.2019	Arhīva Nr.: 2019-UK/587-21	
Pārbaudīja	I. Grandāns		07.10.2019	Mērogs: b.m.	
				Stadija	Lapas
				BP	UKT-18