


PE spiediena dzēšanas aka DN625



APZĪMĒJUMI:

izvads Da1 - PE caurules ārējais diametrs, mm
ievads Da2, Da3 - PE caurules ārējais diametrs, mm
E1, E2 - caurules iebūves slīpums, %

Grodu tipa spiediena dzēšanas aka RBS DN625 un DN800 ar pievadu no 100% pirmreizēja PE100 materiāla ar atvērumu min 605mm, horizontālo ribojumu, lieta sfēras tipa pamatne ar tangenciālu ievadu un centrisku izvadu DN200. Aku vākiem jābūt montētiem uz armēta dzelzbetona slodzi klievējoša atbalsta gredzena no C50/60 markas betona, ķeta vākiem D400 klase ar min atvērumu 605mm.

Rekomendācijas pieslēgumiem spiediena dzēšanas aku izvēlē

V=1,5m/s

Filtru tips	Tīps B											
	Tīps A				Tīps C							
Šahta DN/spiedvads	50 x3.0	63 x3.8	75 x4.5	90 x5.4	110 x6.6	125 x7.4	140 x8.3	160 x9.5	180 x10.7	200 x11.9	225 x13.4	250 x14.8
625	2.3 l/s	3.6 l/s	5.1 l/s	7.4 l/s	11.0 l/s	14.3 l/s	17.9 l/s	23.4 l/s				
min B	25 cm	25 cm	25 cm	25 cm	25 cm	45 cm	45 cm	45 cm				
min B*)	25 cm	25 cm	25 cm	25 cm	25 cm	30 cm	30 cm	30 cm				
800					11.0 l/s	14.3 l/s	17.9 l/s	23.4 l/s	29.6 l/s	36.6 l/s		
min B					45 cm	45 cm	45 cm	45 cm	45 cm	45 cm		
min B*)					25 cm	30 cm	30 cm	30 cm	35 cm	35 cm		
1000								23.4 l/s	29.6 l/s	36.6 l/s	46.3 l/s	57.2 l/s
min B								55 cm	55 cm	55 cm	55 cm	55 cm
min B*)								30 cm	35 cm	35 cm	45 cm	45 cm
Izvads DN/OD	160	160	160	160	160	200	200	200	250	250	315	315

MIN B metinājums zems vai virs ribas

MIN B *) metinājums var būt uz tības

Filtru tips A FIS-0600 (0,6kg), Vgais=0,3m³/h
Filtru tips B DES-ACF-0600 (10kg), Vgais=5m³/h
Filtru tips C DES-ACF-0600 (20kg), Vgais=10m³/h

BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJS:				PASŪTĪTĀJS:			
 SIA "Firma L4" Būvkomersanta reģ. nr. 3257-R Rīga, Jelgavas iela 90 Tālr.: +371 67500180				SIA "DOBELES ŪDENS"			
				BŪVOBJEKTS:			
				"Kanalizācijas tīklu paplašināšana Dobelē, Keramikas - Gaismas ielas masīvā"			
Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Rasējuma nosaukums:		Pasūtījuma Nr.: DŪ 23/2019/KF	
						Arhīva Nr.: 2019-UK/587-21	
Būvpr. d. v.	I. Grandāns		07.10.2019	Spiediena dzēšanas aka		Mērogs: b.m.	
Izstrādāja	M. Ozoliņa		07.10.2019			Stadija	Lapas
Pārbaudīja	I. Grandāns		07.10.2019			BP	UKT-19