

## APZĪMĒJUMI

- 19) Uzbērtā grunts - grantaina smiltis (grsaMg)
- 18) Uzbērtā grunts - smalka smiltis (fsaMg)
- 1) Uzbērtā grunts - dažādgredaina smiltis (saMg)
- 1m) Uzbērtā grunts - mālaina grunts (clMg)
- 2) Augsne (Or)
- 3) KODRA (Pi)
- 5) Minerālās DŪŅAS (Or)
- 6) Putekļaina SMILTS (siSa)
- 7) Smalka SMILTS (FSa)
- 8) Vidēji rupja SMILTS (MSa)
- 9) Rupja SMILTS (CSa)
- 10) Grantaina SMILTS (grSa)
- 15) Vidējas plasticitātes MĀLU grunts ar oļiem (smilšmāls) (CII)
- 16) Māls (CI)
- 18) Zemas plasticitātes MĀLU grunts ar oļiem (mālsmilts morēnas) (grCIL)
- 19) Vidējas plasticitātes MĀLU grunts ar oļiem (smilšmāls morēnas) (grCII)
- Pazemes ūdens līmenis, m v.j.l. un no z.v.
- Ūdenspiesātinātā grunts
- Geotehniskā elementa Nr.
- Slāņa pamatnes dziļums no zemes virsmas, m
- Grunts parauga ņemšanas vieta un Nr.
- Ūdenspiesātinātās starpkārtas mālu grunšu masīva
- Urbuma dziļums, m
- Mālu grunšu sadalījums pēc plūstamības koeficienta (L):
- <0 cieta (c)
  - 0-0.25 puscieta (pc)
  - 0.25-0.5 sīkstī plastiska (sp)
  - 0.5-0.75 mīksti plastiska (mp)
  - 0.75-1.0 plūstoši plastiska (pp)
  - >1 plūstoša (p)

## Piezīmes:

Inženiertīklu garenprofilu skatīt kopā ar ģenerālpānu;


Caurules ieguldīt tranšējā uz 15cm izlidzinošās kārtas no blīvētās smiltis;

Caurulvadu ieguldīt sausā tranšējā, darbus aizliegts veikt slapjā tranšējā;

Gruntsūdens atsūkņēšanai no tranšējas izmantot gruntsūdens pazemināšanas iekārtu;

\* Norādītie dziļumi ir orientējoši un būvniecības laikā tos nepieciešams precizēt;

Visu esošo kanalizācijas caurulvadu materiālus un diametrus precizēt, atrotot tos pirms jauno materiālu pasūtīšanas.



BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJS:				PASŪTĪTĀJS:			
SIA "Firma L4"				SIA "DOBELES ŪDENS"			
Būvkomersanta reģ. nr. 3257-R				BŪVOBJEKTS:			
Rīga, Jelgavas iela 50				"Kanalizācijas tīklu paplašināšana Dobelē, Keramikas - Gaismas ielas masīva"			
Tālrunis: +371 67500180				Rasējuma nosaukums:			
Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	K1 un K1S garenprofils Gaismas un Zivju iela			
Būvpr. d. v.	I. Grandāns		07.10.2019	Pasūtījuma Nr.: DŪ 23/2019/KF			
Izstrādāja	M. Ozoliņa		07.10.2019	Arhīva Nr.: 2019-UK/587-21			
Pārbaudīja	I. Grandāns		07.10.2019	Mērogs: Mv 1:100; Mh 1:500			
				Stadija			
				Lapas			
				Marka un Nr.			
				BP			
				UKT-6			