


Betona balstu izmēri



- PIEZĪMES:
- 1. Betonu tieši ieliet izraktajā (sagatavotā) gruntī (starp bloku un grunti nedrīkst atrasties brīva telpa).
 - 2. Pārbaudes spiediens $\geq 8,0$ bar.

<div>BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJS:</div> <div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div>firma L4</div></div><div>SIA "Firma L4"</div><div>Būvkomersanta reģ. nr. 3257-R</div><div>Rīga, Jelgavas iela 90</div><div>Tālr.: +371 67500180</div></div>				<div>PASŪTĪTĀJS:</div> <div>SIA "DOBELES ŪDENS"</div>				
				<div>BŪVOBJEKTS:</div> <div>"Kanalizācijas tīklu paplašināšana Dobelē, Keramikas - Gaismas ielas masīvā"</div>				
Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Rasējuma nosaukums: Betona balsti		Pasūtījuma Nr.: DŪ 23/2019/KF		
						Arhīva Nr.: 2019-UK/587-21		
Būvpr. d. v.	I. Grandāns		07.10.2019			Mērogs: b.m.		
Izstrādāja	M. Ozoliņa		07.10.2019			Stadija	Lapas	Marka un Nr.
Pārbaudīja	I. Grandāns		07.10.2019			BP		UKT-20