


Piezīmes:

Inženiertīklu garenprofilu skatīt kopā ar ģenerālplānu;
Caurules ieguldīt tranšējā uz 15cm izlīdzinošās kārtas no blīvētās smiltis;
Caurulvadus ieguldīt sausā tranšējā, darbus aizliegts veikt slapjā tranšējā;
Gruntsūdens atsūkņēšanai no tranšejas izmantot gruntsūdens pazemināšanas iekārtu;
* Norādītie dziļumi ir orientējoši un būvniecības laikā tos nepieciešams precizēt;
Visu esošo kanalizācijas caurulvadu materiālus un diametrus precizēt,
atrokot tos pirms jauno materiālu pasūtīšanas.



BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJS:				PASŪTĪTĀJS:			
SIA "Firma L4" Būvkomersanta reģ. nr. 3257-R Rīga, Jēgavas iela 50 Tālr.: +371 67500180				SIA "DOBELES ŪDENS"			
Amats				BŪVOBJEKTS:			
Uzvārds				"Kanalizācijas tīklu paplašināšana Dobelē, Keramikas - Gaismas ielas masīva"			
Paraksts				Rasējuma nosaukums:			
Datums				Pasūtījuma Nr.: DŪ 23/2019/KF			
Būvpr. d. v.				K1 garenprofils Liepājas šoseja un Aizupes iela			
Izstrādāja				Mērogs: Mv 1:100; Mh1:500			
Pārbaudīja				Stadija			
				Lapas			
				Marka un Nr.			
				BP			
				UKT-9			