



I E G U L D Ī J U M S T A V Ā N Ā K O T N Ē

Iepirkums "Būvdarbu veikšana būvprojekta "Kanalizācijas tīklu paplašināšana Dobelē, Keramikas-Gaismas ielas masīvā "ietvaros (Id. Nr. DŪ 2020/01/KF)

**IEINTERESĒTO PIEGĀDĀTĀJU SANĀKSMES
PROTOKOLS**

Dobelē

Sanāksme notiek: 2020.gada 17.martā, plkst.10:00

Sanāksmes un objektu apskates vieta: SIA „DOBELES ŪDENS”, Noliktavas ielā 5, Dobelē un izbūvējamo objektu apskate Dobelē, Keramikas-Gaismas ielu masīvā.

Sanāksmes dalībnieki:

SIA "DOBELES ŪDENS" iepirkumu komisijas locekļi Mārīte Zvejniece,

Agris Dermanis, SIA "Firma L4" projektētājs Mārtiņš Freimanis

Ieinteresēto piegādātāju pārstāvji (*saraksts pielikumā*)

Sanāksmes norises gaita:

1.Pasūtītāja un Ieinteresēto piegādātāju pārstāvji reģistrējas dalībai sanāksmē un izbūvējamo objektu vietas apskatei.

2. Iepirkumu komisijas locekle Mārīte Zvejniece, informē klātesošos par to, ka atbilstoši Noteikumu 1.6.9.punktā noteiktajam, šodien, 2020.gada 17.martā, plkst.10:00 tiek organizēta Ieinteresēto piegādātāju sanāksme ar būvprojektā izbūvējamo objektu vietu apskati Dobelē, Keramikas-Gaismas ielu masīvā.

3. M. Zvejniece norāda, uz to, ka Ieinteresētiem piegādātāji (*līdz Noteikumu 1.6.11. punktā minētajam termiņam*) var patstāvīgi veikt izbūvējamo objektu vietas apskati iepriekš sazinoties ar Pasūtītāja kontaktpersonu.

4. Ieinteresētais piegādātāja jautājums :

Vai Pasūtītājs nodrošina grunts atbērtnes vietas?

5. Pasūtītāja pārstāvja atbilde:

Pasūtītājam nav nekustamie īpašumi, kas būtu izmantojami grunts atbērtņu vietām, materiālu glabāšanai un tehnikas novietošanai. Konkrētas vietas nav noteiktas, Izpildītājam tās ir jāmeklē pašam, veicot liekās grunts atbērtņu vietu, materiālu un

tehnikas novietošanas vietu rakstveida saskaņošanu ar zemes īpašniekiem un Dobeles novada pašvaldību, savukārt pēc darbu pabeigšanas ir jānoformē abu pušu parakstīts apliecinājums, par to, ka teritorija sakārtota un nekādas pretenzijas nepastāv, apliecinājuma kopija ir jāiesniedz arī Pasūtītājam. Izrakto grunti ir atļauts uzglabāt tikai atbilstoši saskaņotās vietās. Aizliegts uzglabāt grunti ceļu nomalēs vai sabiedriskās vietās. Jautājumi un saskaņojumi attiecībā par grunts atbērtnu vietu atrašanos Dobeles pilsētā vai tās apkārtnē ir jārisina Dobeles novada pašvaldības Komunālā nodaļā, tel. 29266017.

6. Ieinteresētā piegādātāja jautājums:

Kādā apjomā nomaināma grunts?

7. Pasūtītāja pārstāvja atbilde:

Būvprojekta 3.sadaļā Ekonomikas daļa 3.2.Būvdarbu apjomu sarakstā (BA) ir norādīti veicamo būvdarbu apjomi un to izpildes nosacījumi. Darbu apjomu tabulas jāskata kopā ar materiālu specifikāciju un rasējumiem. Grunts un smilts apjoms m³ norādīts noblīvētā stāvoklī.

Grunts nomaina 50% apjomā ar pievestu smilti; esošā seguma noņemšana un seguma atjaunošana ir paredzēta tikai māju pievadu izbūvē.

Grunts nomainu (ielu tīklos) var neparedzēt gadījumos, ja esošo grunti var sablīvēt līdz Dr.≥ 98 %, bet to iepriekš saskaņojot ar būvuzraugu!

(Dr-standarta blīvums pēc Proktora)

8. Iepirkumu komisijas locekle M. Zvejniece informē, ka Ieinteresēto piegādātāju sanāksmes protokols tiks ievietots SIA „DOBELES ŪDENS” tīmekļvietnē www.dobelesudens.lv/sadaļa Iepirkumi.

Pielikumā:

Ieinteresēto piegādātāju sanāksmes dalībnieku reģistrācijas saraksts uz 1 lpp.

Sanāksme ar izbūvējamo objektu vietu apskati tika pabeigta plks.11:00.

Iepirkumu komisijas locekle

M. Zvejniece

Iepirkumu komisijas loceklis

A. Dermanis