


ŪDENSVADA Ū1 GARENPROFILI Mh.1:500, Mv.1:100



Caurules apakšas atzīme	1	43.60	43.715	43.80	43.97	44.05	44.13	44.57
Projektējamā zemes virsmas atzīme	2	45.80	45.55	45.80	46.20	46.25	46.45	46.65
Esošā zemes virsmas atzīme	3	45.80	45.55	45.80	46.20	46.20	46.45	46.65
Cauruļvada materiāls diametrs, mm	4	PE PN10 OD110			PE PN10 OD63			
Pamatne	5	blīvētā smiltis b=15 cm						
Slīpums	6	0.002	0.010			0.010		
Garums, m	7	87.5			74.0			
Attālums, m	7	50.0	37.5	15.0	8.0	8.0	43.0	
Mezģla Nr.	8	ŪM-1	P-1	ŪM-2	ŪM-3	ŪM-4	ŪM-5	ŪM-6

PASŪTĪTĀJS: SIA "DOBELES ŪDENS"				OBJEKTS: Ārējā ūdensvada pārbūve Ozolu ielā, Dobelē, Dobeles novadā			ŪKT
Projektēja	A. Dermanis			Ārējais ūdensvads	Stadija	Lapa	Lapas
					BP	4	8
				Ūdensvada garenprofils			