

Dobelē
Nr. 6_1_4_10_2020

26. 10. 2020.

Agris Dermanis
Inženieris
SIA "Dobeles ūdens"

Tehniskie noteikumi būvprojekta “Ārējās kanalizācijas vada izbūve un ūdensvada pārbūve Ozolu ielā, Dobelē” izstrādei

Saņemtajā plānā atrodas SIA “J.E.F.” pārziņā esošas 0,4 kV ielu apgaismojuma kabeļlīnijas.

1. Veicot projekta izstrādi ievērot īpašuma lietošanas tiesību ierobežojumus elektropārvaldes līniju (EPL) aizsargjoslās, kas noteikti ir Aizsargjoslu likuma 35. un 45. punktu, nodrošinot iespēju brīvai piekļuvei esošo inženierkomunikāciju apkalpei un rekonstrukcijai. Ievērot aizliegumu aizsargjoslās gar pazemes elektropārvaldes kabeļlīnijām veikt darbus ar tehniku un triecien mehānismiem dziļāk par 0.3m.
2. Inženierkomunikāciju plānam jāatbilst MK noteikumiem [Nr. 574 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 008-14 „Inženiertīklu izkārtojums””](#).
3. Esošās elektroietaisies jānorāda (jāiezīmē) projektā. Projektā jāizceļ esošo elektroapgādes objektu aizsardzībai un ekspluatācijai noteiktās aizsargjoslas. Minēto aizsargjoslu attēlošanai izmantot attiecīgo kartes mērogu.
4. Esošās ielu apgaismojuma kabeļlīnijas, šķērsojumos ar projektējamām inženierkomunikācijām, paredzēt ievietot kabeļu divpusējās aizsargcaurulēs. Būvdarbu laikā šķērsojuma vietās jārok skatrakums un jāpārbauda kabeļu aizsargcaurules esamība un pirms tranšejas aizbēršanas uz vietas jāizsauc SIA „J.E.F.” pārstāvi. Dzīvojamo māju novietne, ēku un būvju pamati, mūra žogi un citas būves, nedrīkst atrasties elektrotīklu ekspluatācijas aizsargjoslas teritorijā. Jāievēro 1 m attālums. Ja, izstrādājot projektu, nav iespējams ievērot šīs prasības, vai ir iespējama elektrotīklu mehāniska aizskaršana, tad jāparedz to pārvietošana, vai pārbūve. Lai saņemtu Tehniskos noteikumus apgaismojuma elektrotīklu pārvietošanai, lūdzam iesniegt iesniegumu ielu apgaismojuma elementu pārvietošanai. Pamatojoties uz Jūsu iesniegumu tiks izstrādāti atsevišķi Tehniskie noteikumi konkrētas elektroietaisies pārvietošanai vai pārbūvei.
5. Paredzot zemes darbus ielu apgaismojuma kabeļlīniju aizsargjoslās ar iekārtām (zemes blīvēšanas tehniku u.c.), kuru darbības rezultātā (dēļ pastiprinātas vibrācijas) var tikt bojāta kabeļu izolācija, vai, ja ir nepieciešams, pārvietot ielu apgaismojuma elektroietaisies (sadalnes, stabi...) paredzēt projekta izstrādi kabeļlīniju, elektroietaišu pārvietošanai, vai izbūvēšanai no jauna.
6. Projekta dokumentāciju saskaņot ar SIA “J.E.F.”.

SIA “J.E.F.” valdes loceklis

Jānis Fogels
T.: 29284381