



Brauktuves ar nesaistītu minerāla materiāla (grants/šķembu) seguma atjaunošana



Grants maisījums 0/32s, (AADTj, pievestā < 100), h=8cm
Minerālmateriālu maisījums 0/63 pn, (AADTj, smagie < 100), h=12cm
Salizturīgais slānis, (Kf>1m/dnn), h=40cm
(atbilstoši "Ceļu specifikācijas 2019" p.5.1., p.5.1.3. prasībām)

Rupjgraudaina grunts
(dabīga grunts vai pievesta smilts tranšejas aizbērumam)

Zāliena atjaunošana



Melnzeme apsēta ar zāļu sēklām, h=10 cm
Rupjgraudaina grunts
(dabīga grunts vai pievesta smilts tranšejas aizbērumam)

MEZGLU KOORDINĀTU TABULA

Apzīmējums	X koordināte	Y koordināte
ŪM-1	456790.35	273834.62
P-1	456768.53	273879.33
ŪM-2	456748.89	273911.39
ŪM-3	456761.54	273919.42
ŪM-3A	273919.42	273912.78
ŪM-4	456768.23	273923.66
ŪM-4A	456765.04	273928.61
ŪM-5	456775.10	273928.01
ŪM-5A	456771.75	273933.21
ŪM-6	456811.46	273951.08
ŪM-6A	456808.03	273956.40
ŪM-7	456813.68	273952.49
ŪM-7A	456816.27	273948.47
ŪM-8	456822.24	273957.92
ŪM-8A	456826.01	273952.07
ŪM-9	456832.09	273964.17
ŪM-9A	456828.58	273969.62
ŪM-10	456875.02	273992.35

PROJEKTĒJAMO ŪK TĪKLU APZĪMĒJUMI

- Projektējamais ūdensvads ar servisa aizbīdni
— Atslēdzamie ūdensvada posmi
— Demontējamā ūdensvada aka
PE110 PN10
L=27.5 i=0.010
Caurulvada materiāls, diametrs (mm)
Posma garums (m), kritums

Šī būvprojekta ūKT daļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu, kā arī tehnisko vai īpašo noteikumu prasībām.
Būvprojekta daļas vadītājs Agris Dermanis, 3-01272
(vārds, uzvārds, sertifikāta numurs)
02.12.2020.
(datums) (paraksts)

PASŪTĪTĀJS: SIA "DOBELES ŪDENS"			OBJEKTS: Ārējā ūdensvada pārbūve Ozolu ielā, Dobelē, Dobeles novadā			ŪKT
Projektēja	A. Dermanis		Ārējais ūdensvads	Stadija BP	Lapa 2	
			Plāns ar ūdensvada tīkliem		Lapas 8	