

SIA "Geo Consultants"

laboratorija

Olīvu 9, LV-1004, Rīga, tālr. 29154719



EN ISO/IEC 17025

T-582

Testēšanas pārskats Nr. 38gc/2025

Pasūtītājs: SIA "AKVA-M", reģ. Nr.41503039967

Pasūtītāja adrese: N.Rancāna iela 41, Krāslava; akva-m@inbox.lv

Paraugu veids: dzeramais ūdens

Objekts: Dobeles novads Krimūnu pagasts, ūdensgūtne Kombināts

Informācija par testēšanas paraugu

Lab.reģ. Nr.	Paraugu identifikācija	Piegādāts laboratorija	Testēšanas sākums	Testēšanas beigas
38gc	urb.1 (DB 7741)	14.05.2025.	14.05.2025.	22.05.2025.
39gc	urb.2(DB 7740)	14.05.2025.	14.05.2025.	22.05.2025.
40gc	urb.3 (DB 1893)	14.05.2025.	14.05.2025.	22.05.2025.
41gc	urb.4 (DB 7739), z.ip.Pilēni	14.05.2025.	14.05.2025.	22.05.2025.

Rādītāji un testēšanas metodes

Rādītāji	Testēšanas metodes	Rādītāji	Testēšanas metodes
EVS-elektrovadītspēja	LVS EN 27888:1993	Ca ²⁺	LVS EN ISO 14911:2000
Fe	APHA method 3500-Fe B.	Mg ²⁺	LVS EN ISO 14911:2000
Permanganāta indekss	T-582-Ū-5:2023	Na ⁺ , K ⁺	LVS EN ISO 14911:2000
pH	LVS ISO 10523:2012	HCO ₃ ⁻	T 582-Ū-4:2023
N-NH ₄ ⁺	LVS ISO 7150-1:1984	SO ₄ ²⁻ , Cl ⁻	LVS EN ISO 10304-1:2009
N-NO ₂ ⁻	LVS ISO 6777:1984	Nkop.	APHA method 4500N C
N-NO ₃ ⁻	LVS EN ISO 10304-1:2009	Kopēja cietība	T 582-Ū-3:2023
Mn-mangāns	LVS ISO 6333:1986		

Testēšanas rezultāti

Lab.reģ. Nr.	pH	N-NH ₄ ⁺ mg/l	N-NO ₂ ⁻ mg/l	N-NO ₃ ⁻ mg/l	Fe mg/l	Permanganāta indekss mg/l	Kopēja cietība mg-ekv/l	Nkop. mg/l	F ⁻ mg/l
38gc	7.63	0.06	0.010	0.08	1.5	0.65	6.14	<1	0.13
39gc	7.78	0.05	0.005	0.07	1.7	0.87	6.51	<1	0.16
40gc	7.68	0.07	0.006	0.06	1.4	0.76	5.58	<1	0.15
41gc	7.73	0.09	0.007	0.09	1.3	0.92	5.84	<1	0.14

Lab.reģ. Nr.	Ca ²⁺ mg/l	Mg ²⁺ mg/l	Na ⁺ mg/l	K ⁺ mg/l	HCO ₃ ⁻ mg/l	SO ₄ ²⁻ mg/l	Cl ⁻ mg/l	EVS, 20°C μs/Cm	Mn mg/l
38gc	75.0	30.4	11.4	8.0	361	19.9	12.0	554	0.04
39gc	83.1	29.9	9.8	5.3	374	21.0	17.8	597	0.03
40gc	69.2	26.5	10.2	7.1	334	18.1	8.0	511	0.03
41gc	65.9	31.8	9.7	7.7	356	14.8	4.9	550	0.04

Ķīmiķis M.Lazņiks

Testēšanas rezultāti attiecas tikai uz konkrētiem testēšanas paraugiem (objektiem).

1.(1)

Bez testēšanas laboratorijas rakstiskas atļaujas nav atļauta testēšanas pārskata reproducēšana nepilna apjoma.

Par paraugu pareizas ņemšanas vietu un ņemšanas pareizību un kvalitāti atbild pasūtītājs.